

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0711/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

TOA Electronics Europe GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
02-796 WARSZAWA

stwierdza, że wyrób: **Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu BS-680FC**

produkowany przez: **TOA Corporation**
7-2-1 Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku
Kobe 650-0046, Japonia

w zakładzie produkcyjnym: **PT. TOA GALAVA INDUSTRIES,**
Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34-35,
Desa Sukmaju Baru, TAPOS Depok, Indonezja

spełnia wymagania: **pkt. 11.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0768/2009 z dnia 10.07.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4527/BA/09 z dnia 15.12.2009 r., wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0711/DC/CNBOP/2010.

Okres ważności świadectwa:

od 14.03.2011 r.

do 21.02.2015 r.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 14 marca 2011 r.